

THE CONTRACTOR / المقاول 	مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير المقرات الأمنية - المرحلة الثانية ج King Abdullah Ibn Abdulaziz Project For Development of the Security Facilities for MOI KAP-2C2  Kingdom of Saudi Arabia وكالة التخطيط والتطوير الأمني	THE ENGINEER / المهندس 
---	--	--

MATERIAL SUBMITTAL FORM / نموذج طلب تقديم مواد

Site No/الموقع رقم:	000	Site Name / اسم الموقع:	ABHA & NAJRAN	Project No./رقم المشروع:	KAP2-C2
Bldg. No./رقم المبنى:	0000	Bldg. Name / اسم المبنى:	GENERAL	Location / المكان:	ABHA & NAJRAN
To/إلى:	NKY - Architects & Engineers		Submittal No/رقم التقديم:	K2C-000-0000-AA-MS-TM-0098	
Attention/عناية:	Yavuz Gokhan - Project Director		Date & Time / الوقت و التاريخ:	17-05-2017	
From/من:	REDA ELMELIGY - Contractor's PD		Request Return Date:		

MATERIALS DETAILS / تفاصيل المادة المقدمة

Material Description/وصف المادة:	UPVC PIPES AND FITTINGS (CLASS 4) FOR SEWER LINES AND STORM WATER AND WASH WATER AND VENTILATION PIPE (INSIDE BUILDINGS)				
Standard / Specifications المواصفات:	15420				
Supplier/Manufacturer المصنع/المورد:	COSMOPLAST AL RIYADH CO.LTD				
Contact Person/المسؤول:	MAHMOUD SABALA	MOBILE: 0599770032	EMAIL: MAHMOUD.SABALA@COSMOPLAST-KSA.COM		
Address Details/العنوان:	PO- 40814 -AL RIYADH-11511				
Local Agent/الوكالة:	INTERNATIONAL PLASTICSCENTER (IP)				
Contact Person/المسؤول المحلي:	MAHMOUD SABALA	MOBILE: 0599770032	EMAIL: MAHMOUD.SABALA@COSMOPLAST-KSA.COM		
Address Details/العنوان المحلي:	PO-355087-AL RIYADH-11383				
Availability/المصدر:	X	Local/محلي	X	Imported/مستورد	
Status/التوصيف:	X	Specified/محدد		Alternative/بديل	

ENCLOSURES / المرفقات

X	Catalogue / كتالوج Technical Data Sheet	X	Sample / عينات		List of Suppliers / قائمة موردين
	Product Verification / شهادة توثيق		Comparison Sheet / قائمة مقارنة	X	Other / أخرى

Contractor's Note / ملاحظات المقاول: K2C-000-0000-AA-DM-MP-0044 REV:00
 UPVC PIPES AND FITTINGS (CLASS 4) FOR SEWER LINES AND STORM WATER AND WASH WATER AND VENTILATION PIPE (INSIDE BUILDINGS)

Submitted for/الغرض من التقديم: Approval/للإعتماد Information/للمعلومية Coordination/للتسيق

Contractor: (By completing the form the Contractor certifies that the document complies with contract specifications).

المقاول: عند تعبئة النموذج يشهد المقاول أن الوثائق تتطابق مع مواصفات العقد

Signature / التوقيع: 	21 May 2017 Date/التاريخ	Signature / التوقيع: 	17 May 2017 Date/التاريخ	Signature / التوقيع: 	18 May 2017 Date/التاريخ
MOHAMMAD AL ABDALI Documentation Control Center		LARS JANSSON Prepared by المهندس المسؤول		REDA ELMELIGY ABV-representative - PD/PM ممثل المقاول	

Engineer : (For Engineer's use only)

Received by أسم المستلم:	Received Date تاريخ الإستلام:	Received Time وقت الإيصال:
-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Engineer Comments/توصيات الاستشاري:

Refer to attachment.

This approval does not relieve the contractor of his responsibility as per the contract.

Engineer Signature توقيع الاستشاري:		Title: الوظيفة:	Mech. Head	Date التاريخ:	4/6/2017
--	---	--------------------	------------	------------------	----------

Result:

<input type="checkbox"/> A- Approved يعتمد	<input checked="" type="checkbox"/> B- Approved as Noted Return Clear Copy	<input type="checkbox"/> C- Revise & Resubmit يراجع ويعاد التقديم	<input type="checkbox"/> D- Received for information استلم للمعلومية
<input type="checkbox"/> E- Rejected مرفوض	<input type="checkbox"/> F- No Action بدون إجراء		

Distribution Copy / نسخة:	<input type="checkbox"/> MOI	<input type="checkbox"/> CONTRACTOR	<input type="checkbox"/> S/C
---------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------------



Client:	Ministry Of Interior - MOI	Project Name:	KAP2B2
Engineer:	NKY Architects & Engineers - NKY	Reference Submittal / Transmittal:	K2C-000-0000-AA-MS-TM-0098
Contractor:	ABV ROCK	Document Subject:	upvc pipes/fitting cosmoplast sewage internal
Project Title:	Custodian of Two Holy Mosques the King Abdullah Bin Abdulaziz's Project	Received Date:	
		Return Date:	

COMMENT SHEET

No.	Ref.	Comments
1	1	Provide factory test certificate with pipes & fittings delivery.
2	2	Contractor is required to ensure compatibility between pipes and fittings.
3	3	During installation on site, product from one source of the manufacturer to be used.
4	4	Installation of pipes/fitings shall be as per project specifications and manufacturer recommendations.
5	5	This approval is for inside building only.
6	6	This approval not for kitchens , laundries and special buildings with special pipes and fittings.
7	7	Floor gully is excluded from approval.
8	8	Roof vent cap is excluded from approval.
9	9	Puddle flanges are excluded from this approval.
10	10	For underground pipes inside housing blocks drainage pipe shall be class 5.

Issued By:

Name, Sumame

Title

Signature

Date

Ahmad Ramzi

Sr.Mechanical Engineer



4/Jun/2017

THE CONTRACTOR / المقاول 	مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير المقرات الأمنية - المرحلة الثانية ج King Abdullah Ibn Abdulaziz Project For Development of the Security Facilities for MOI KAP-2C2  Kingdom of Saudi Arabia وكالة التخطيط والتطوير الأمني	THE ENGINEER / المهندس 
--	--	--

MATERIAL SUBMITTAL FORM / نموذج طلب تقديم مواد

Site No/الموقع رقم: 000	Site Name / اسم الموقع: ABHA & NAJARAN	Project No. / رقم المشروع: KAP2-C2
Bldg. No. / رقم المبنى: 0000	Bldg. Name / اسم المبنى: GENERAL	Location / المكان: ABHA & NAJARAN
To/إلى: NKY - Architects & Engineers	Submittal No/رقم التقديم: K2C-000-0000-AA-MS-TM-0111	Date & Time / الوقت و التاريخ: 12-6-2017
Attention/عناية: Yavuz Gokhan - Project Director	Request Return Date:	
From/من: REDA ELMELIGY - Contractor's PD		

MATERIALS DETAILS / تفصيل المادة المقدمة

Material Description/وصف المادة: UPVC PIPES AND FITTINGS (CLASS 5) FOR COLD WATER SUPPLY SYSTEM (INSIDE BUILDINGS)
Standard / Specifications المواصفات: 15411
Supplier/Manufacturer / المورد / المصنع: COSMOPLAST AL RIYADH CO.LTD
Contact Person/المسؤول: MAHMOUD SABALA MOBILE: 0599770032 EMAIL: MAHMOUD.SABALA@COSMOPLAST-KSA.COM
Address Details/العنوان: PO- 40814 -AL RIYADH-11511
Local Agent/الوكالة: INTERNATIONAL PLASTICSCENTER (IP)
Contact Person /المسؤول المحلي: MAHMOUD SABALA MOBILE: 0599770032 EMAIL: MAHMOUD.SABALA@COSMOPLAST-KSA.COM
Address Details/العنوان المحلي: PO-355087-AL RIYADH-11383

Availability / المصدر: <input checked="" type="checkbox"/> Local / محلي	<input checked="" type="checkbox"/> Imported / مستورد
Status / التوصيف: <input checked="" type="checkbox"/> Specified / محدد	<input type="checkbox"/> Alternative / بديل

<input checked="" type="checkbox"/> Catalogue / كاتالوج Technical Data Sheet	<input checked="" type="checkbox"/> Sample / عينة	<input type="checkbox"/> List of Suppliers / قائمة موردين
<input type="checkbox"/> Product Verification / شهادة توثيق	<input type="checkbox"/> Comparison Sheet / قائمة مقارنة	<input checked="" type="checkbox"/> Other / أخرى

Contractor's Note / ملاحظات المقاول: K2C-000-0000-AA-DM-MP-0050 REV :00
UPVC PIPES AND FITTINGS (CLASS 5) FOR COLD WATER SUPPLY SYSTEM (INSIDE BUILDINGS)

Submitted for/ المقدم من: Approval / لإعتماد Information / للمعلومية Coordination / للتمسيق


Contractor: (By completing the form the Contractor certifies that the document complies with contract specifications).

Signature / التوقيع:  MOHAMMAD AL ABDALI Documentation Control Center	Date / التاريخ: 13 Jun 2017	Signature / التوقيع:  KHALED HASSAN Prepared by المهندس المسؤول	Date / التاريخ: 12 Jun 2017	Signature / التوقيع:  REDA ELMELIGY ABV representative - PD/PM ممثل المقاول	Date / التاريخ: 13 Jun 2017
--	-----------------------------	--	-----------------------------	---	-----------------------------

Received by / اسم المستلم:	Received Date / تاريخ الإستلام:	Received Time / وقت الإستلام:
----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Engineer Comments / توصيات الاستشاري:
Refer to attached Comments.

This approval does not relieve the contractor of his responsibility as per the contract. / هذا الموافقة لا تخلي المقاول من مسؤوليته حسب متطلبات العقد.

Engineer Signature / توقيع الاستشاري: 	Title / الوظيفة: Mech. Head	Date / التاريخ: 18/6/2017
---	-----------------------------	---------------------------

Result: *Approved as Noted* 19/6/17

<input type="checkbox"/> A- Approved يعتمد	<input checked="" type="checkbox"/> B- Approved as Noted Return Clear Copy يعتمد بملاحظات	<input type="checkbox"/> C- Revise & Resubmit يراجع ويعاد التقديم	<input type="checkbox"/> D- Received for information استلم للمعلومية
<input type="checkbox"/> E- Rejected مرفوض		<input type="checkbox"/> F- No Action يكون إجراء	

Distribution Copy / نسخة: MOI CONTRACTOR S/C





Client:	Ministry of Interior - MOI	Project Name:	KAP2C2
Engineer:	NKY Architects & Engineers - NKY	Reference Submittal / Transmittal:	KAP2C-000-0000-AA-MS-TM-0111
Contractor:	ABV ROCK	Document Subject:	COSMOPLAST UPVC CLASS 5 PIPES/FITTINGS INSIDE BUILDINGS.
Project Title:	Custodian of Two Holy Mosques the King Abdullah Bin Abdulaziz's Project-Phase ...	Received Date:	
		Return Date:	

COMMENT SHEET

No.	Ref.	Comments
1	1	Provide factory test certificate with pipes & fittings delivery.
2	2	Contractor is required to ensure compatibility between pipes and fittings.
3	3	During installation on site, product from one source of the manufacturer to be used.
4	4	Installation of pipes/fittings shall be as per project specifications and manufacturer recommendations.
5	5	Pump room pipes & fittings shall be submitted separately.
6	6	Plastic threads are not allowed/approved.
7	7	Solvent cement/cleaner is not approved submit its compliance in separate submittal.
8		
9		
10		
11		
12		

Issued By:

Name, Surname

Title

Signature

Date

Ahmad Ramzi

Sr.Mechanical Engineer

18/Jun/2017